

Protokol o zkoušce kameniva

Číslo:

Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s., Londýnská 637/79a, 460 01, Liberec

LL1/94/2026

Lokalita: **Středokluky**

Číslo vzorku: **LL1/94/2026**

Místo odběru: **Skládka**

Odběr provedl(a): **27.1.2026, Ondřej Schaffer 07/ASPK/2016**

Vzorek zkoušen: **3.2.2026 - 0.1.1900**

Vzorek převzal(a): **3.2.2026, Zuzana Maříková**

Druh kameniva: **Recyklovaná směs**


Frakce kameniva: **směsný recyklát do 63 mm**

Poznámka: Roční zkouška

Zrnitost kameniva

Metoda praní a prosévání
dle ČSN EN 933-1

Síto [mm]		Propad [%]
2D	125	100
1,4D	90	100
D	63	100
D/1,4	50	100
	45	100
	40	100
D/2	31,5	76
	16	49
	8	29
	4	18
	2,8	13
	2	10
	1	8
	0,5	6
	0,25	5
	0,125	4
0,063	3	



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	6,4
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	3

Prohlášení:

Výsledky zkoušky platí pouze pro zkoušený vzorek tak, jak byl přijat.

Data dodaná zákazníkem jsou *kurzívou* a laboratoř za tyto údaje nenese odpovědnost.

Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s písemným souhlasem laboratoře.

Místo provádění laboratorních činností: LL1 Těškov

Použité zkušební metody:

ČSN EN 933-1 Stanovení zrnitosti — síťový rozbor

ČSN EN 1097-5 Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

Bylo využito rozhodovací pravidlo dle kapitoly 4.2.1 ILAC-G8:09/2019.

Maříková



VIALAB CZ s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy

Piletická 498, 503 41 Hradec Králové
IČ: 61250210 | DIČ: CZ699007986

10.2.2026 Zpracoval(a) **Zuzana Maříková**

10.2.2026 Schválil(a) a vydal(a) **Zuzana Maříková**

Laboratoř oblasti Lomy, LL1 pracoviště Těškov, Areál lomu Těškov, 337 01 Rokycany, Tel.: +420 377 462 063

VIALAB CZ s.r.o., U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, IČ: 61250210, DIČ: CZ699007986, T/ +420 224 951 111, +420 224 952 222 vialabcz@vinci-construction.com

Městský soud v Praze oddíl C, vložka 28988, dne 13.6.1994