


Protokol o zkoušce kameniva		Číslo:
Objednatel: EUROVIA Kamenolomy, a.s.		LL1/359/2019
Lokalita: Svrčovec	Číslo vzorku: LL1/359/2019	
Místo odběru: Skládka	Odběr provedl(a): 14.1.2019, Ladislav Peleška 22/ASPK/2011	
Vzorek zkoušen: 20.2.2019 - 22.2.2019	Vzorek převzal(a): 11.2.2019, Tomáš Mařík	
Druh kameniva: Přírodní kamenivo	Frakce kameniva: Nestandard	
Poznámka: Roční zkouška		



Vlastnost	Zkoušeno dle	EN 12620	EN 13043	EN 13139	EN 13242	Jednotka	Hodnota
Vlhkost kameniva	ČSN EN 1097-5					%	2,8
Obsah jemných částic v kamenivu	ČSN EN 933-1					%	2,8

Poznámky: ¹⁾ 1216,4 1254,1

Prohlášení: Výsledky platí vždy pouze pro zkoušený vzorek. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek.

EUROVIA Services, s.r.o.
Laboratoř oblasti Lomy
Laboratoř s odbornou způsobilostí č. 158
pracoviště TĚŠKOV

26.2.2019 Zpracoval(a) **Jan Hejlek**

26.2.2019 Schválil(a) **Jan Hejlek**